

UBND PHƯỜNG MỸ LỘC
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 282/BC-MNMH

Mỹ Lộc, ngày 10 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Kính gửi: Công an phường Mỹ Lộc

Căn cứ Kế hoạch công tác PCCC năm học 2025-2026 của trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả công tác PCCC tại cơ sở như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Quán triệt các Nghị định, thông tư, các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC của Nhà nước, của cơ quan có thẩm quyền tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên về Luật PCCC.

- Giao cho đội PCCC cơ sở tổ chức bảo dưỡng định kỳ các phương tiện PCCC, tham mưu thực hiện công tác PCCC của cơ sở.

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, huấn luyện:

Chủ cơ sở thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ nhân viên, người lao động làm việc tại cơ sở luôn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC. Ban hành chế tài xử phạt đối với những người PCCC nếu có vi phạm quy định về PCCC. Lòng ghép công tác PCCC trong các buổi giao ban, triển khai công tác chuyên môn.

2. Công tác bảo quản hồ sơ theo dõi công tác PCCC:

- Đã ban hành các nội quy, quy định về PCCC.
- Xây dựng phương án chữa cháy; phương án cứu nạn, cứu hộ.
- Bảng thông kê, sổ theo dõi, kiểm tra định kỳ các phương tiện PCCC tại nhà trường;
- Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của đội PCCC cơ sở.
- Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
- Quyết định kiện toàn thành lập đội PCCC cơ sở.

3. Công tác kiểm tra an toàn PCCC:

- Định kỳ hàng tháng, đội PCCC cơ sở kiểm tra toàn bộ xung quanh khu vực cơ sở trước và sau khi hoạt động.

- Kiểm tra hệ thống điện, đường lối thoát nạn, đường lối giao thông phục vụ công tác chữa cháy, nguồn nước phục vụ chữa cháy.

- Kiểm tra đường ống công nghệ, van thử.

- Công tác kiểm tra phương tiện chữa cháy:

+ Kiểm tra các bình chữa cháy MT3, MFZ4.

+ Kiểm tra bể nước, bể cát và các dụng cụ thô sơ khác.

4. Công tác bảo quản và bảo dưỡng phương tiện:

- Các phương tiện PCCC của được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.

- Bình chữa cháy MT3, MFZ4 được kiểm tra áp suất thường xuyên, các bình MT3 sử dụng cân trọng lượng để đánh giá kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra có 02 bình bột MFZ4 đã hết khí, nhà trường đã thay thế bằng 02 bình mới.

5. Về tình hình cháy nổ tại cơ sở: Trong 6 tháng đầu năm và cuối năm 2025 tại cơ sở không để xảy ra cháy nổ.

6. Về kiến trúc, kết cấu, quy mô hoạt động của nhà trường vẫn giữ nguyên hiện trạng không có sự thay đổi so với biên bản kỳ trước về PCCC.

Trên đây là báo cáo công tác PCCC cuối năm 2025 của trường mầm non Mỹ Hưng về công tác PCCC.

Nơi nhận:

- Công an phường Mỹ Lộc;

- Lưu Hồ sơ PCCC.

CHỦ CƠ SỞ

Đặng Thị Mây

